



**- YETEM İş Güvenliği Saha Raporu Değerlendirme
Toplantısı Tutanağı-**

Form no: Y-0013

Toplantı tarihi ve saati:	23.05.2024 14:30	Toplantı no:	2024/1	Gündem sayısı:	1	Katılımcı sayısı:	7
Toplantı süresi:	2.5 saat	Toplantı yeri:	Müdür odası	Toplantı raportörü:	Nuray KUTU		

Gündem: YETEM İş Güvenliği Saha Raporu Değerlendirmeleri

Kapsam ve Alınan Kararlar:

- 1) i) Tüm elektrik kabloları kanal içerisine alınmalıdır.
ii) İnternet kablolarının uzunlukları tekrar ayarlanmalıdır.
- 2) i) Elektrik panoları önü açık olacak şekilde düzenlenmelidir.
ii) Elektrik panoları önünde yalıtım paspası olmalıdır.
iii) Tüm elektrik kontrol odalarının giriş kapıları, anahtar ve elektronik kart ile girilebilecek şekilde yenilenmelidir.
- 3) Yangın tüpleri görünür ve kolay ulaşılabilir şekilde, yerden 90 cm yükseklikte asılı olmalıdır.
- 4) Sivil savunma ekipleri (ilk yardım, söndürme, kurtarma, koruma) güncellenmelidir.
- 5) Bina önündeki geniş alan (otopark yanı) acil toplanma alanı olarak belirlendi, "Acil Toplanma Alanı" tabelası görünür şekilde yerleştirilmelidir.
- 6) Kimyasal gazların geçtiği boru hatlarının önündeki dolapların mobil olması nedeniyle iyileştirmeye gerek duyulmamıştır.
- 7) YETEM'de toplanan kimyasal atıkların SDÜ Atık Yönetim Planı esas alınarak, bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.
- 8) i) Kimyasalların depolanması ve numune hazırlık odalarına havalandırma yapılması için ön çalışma yapılmalıdır.
ii) Kimyasalların depolanması, kullanımı ve atığı için bir prosedür oluşturulmalıdır.
iii) ICP laboratuvarındaki çeker ocağın yeri değiştirilmelidir.
- 9) Personeller için laboratuvarlar dışında ofisler oluşturulmalıdır.
- 10) Göz duşu ve güvenlik duşu her birime kurulmalıdır.
- 11) Acil çıkış tabelalarının bakım onarımı yapılmalı ve eksik tabelalar tamamlanmalıdır.
- 12) İlk yardım çantalarının eksikleri giderilmeli, kolay ulaşılabilir ve görünür yerde olmalıdır.
- 13) Tüm ıslak zeminlerde kullanılacak "kaygan zemin" tabelaları temin edilmelidir.

TOPLANTI FOTOĞRAFI



	Toplantıya katılım		İmza
1	Prof. Dr. Gülcan ÖZKAN	Müdür	
2	Prof. Dr. Seyfettin ÇAKMAK	SDÜ OSGB C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı	
3	Doç. Dr. Kadir KIRAN	Müdür Yardımcısı	
4	Araştırmacı Niyazi BUDAK	C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı	
5	Mühendis Erol ÜNAL	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
6	Fizikçi Dr. Nuray KUTU	<ul style="list-style-type: none"> • YETEM İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu • Toplantı Raportörü 	
7	Yük. Kimyager Erhan ASLAN	YETEM İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Sorumlusu	