



T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(YETEM)



- 2024 Yılı İyileştirme Çalışmaları -

Form no: Y-0012

Hazırlayan:

Kimyager Dr. Mukadder ERDEM TUNÇMEN
YETEM Kalite Çalışmaları Sorumlusu

Yayın tarihi:

12.06.2024

#	Öneri	Öneri tarihi	Öneriyi yapanlar	Öneri yolu	İyileştirme	İyileştirme tarihi
1	Isınma probleminin çözülmesi	01.01.2024	YETEM personelleri	Sözlü talep	Yapı işleri daire başkanlığı ile görüşülüp gerekli yazışmalar yapılarak ana ısınma kazanın sıcaklığının artırılması sağlandı.	15.01.2024
2	Yönlendirme tabelalarının güncellenmesi	09.04.2024	YETEM Yönetim ve Araştırmacılar	Sözlü talep	Mevcut tabelalar yenilendi, eksikler tamamlandı, ilave yönlendirmeler yapıldı.	09.05.2024
3	YETEM imkanlarının tanıtılmasına ağırlık verilmesi	05.01.2024	YETEM Yönetim ve Araştırmacılar	Sözlü talep	YETEM'de yapılan test/analiz/ölçüm/tasarım/imalat imkanlarını ve diğer faaliyetleri daha iyi anlatabilmek, tanıtılabilmek amacıyla üniversitemizin fakülteleri ve yüksekokulları için YETEM tanıtım geziler düzenlendi.	18.04.2024
4	İş akış şemalarının hazırlanması	06.05.2024	YETEM yönetim ve Kalite Koordinatörlüğü	Resmi yazı	Mevcut sistemin verimliliğini artırmak amacıyla iş akış şemaları hazırlanarak hem tüm personele duyuruldu, hem de internet sitesinde yayınlandı.	23.05.2024
5	İş takvimi hazırlanması	06.05.2024	Kalite Koordinatörlüğü	Resmi yazı	YETEM iş takvimi hazırlanarak internet sitesinde yayınlandı.	23.05.2024

6	Organizasyon şeması hazırlanması	20.03.2024	YETEM Yönetim	Sözlü talep	YETEM'de görev yapan tüm personeli kapsayan organizasyon şeması hazırlanarak internet sitesinde yayınlandı.	01.04.2024
7	Ek görevlerin tanımlanması	15.01.2024	YETEM Yönetim	Sözlü talep	Personelin görev yoğunluğunu dengelemek amacıyla ek görevlendirmeler yapıldı.	22.01.2024
8	Teklif formunun güncellenmesi	01.03.2024	YETEM Yönetim	Sözlü talep	Mevcut teklif formunda ihtiyaç duyulan revizyonlar yapılarak daha kurumsal bir hale getirildi	04.03.2024
9	YETEM Test/Analiz/Ölçüm/İmalat Talep Sisteminin düzenlenmesi	02.03.2024	YETEM Yönetim	Sözlü talep	Mevcut YETEM Test/Analiz/Ölçüm/İmalat Talep Sisteminin daha verimli kullanılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.	10.03.2024
10	Cihaz/tezgâh eğitimlerinin düzenlenmesi	01.01.2024	YETEM Yönetim, Araştırmacılar ve öğrenciler	Sözlü talep	Sürekli eğitim merkezi ile iş birliği yapılarak 3 farklı eğitim planlanmıştır. Talep doğrultusunda da Uygulamalı Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Eğitimi düzenlenmiştir. Ayrıca bu eğitimlerin her dönem açılması kararlaştırılmıştır.	01.03.2024
11	YETEM kalite çalışmalarının aktifleştirilmesi	22.01.2024	YETEM Yönetim	Resmi yazı	Daha önce aktif durumda olmayan birim kalite sayfası aktif hale getirilmiştir.	03.06.2024
12	Kurumsal formların hazırlanması	01.01.2024	YETEM Yönetim	Sözlü talep	Mevcut sistemin verimi artırmak, süreçlerin net bir şekilde izlenebilmesi ve yürütülmesi için kurumsal formlar hazırlanarak internet sitesinde yayınlanmıştır.	11.06.2024

13	Ana kapı girişine kargo rafları ve duyuru panosu yaptırılması	06.05.2024	YETEM Personelleri	Sözlü talep	YETEM'e gelen kargoların teslim edildiği belirli bir alan olmadığından kaybolma riskine karşılık kargoların bırakılabileceği bir alan oluşturulmuştur.	09.08.2024
14	Her birim girişine duyuru ve ikaz tabelaları için panolar yaptırılması	03.06.2024	YETEM İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Sorumluları	Sözlü talep	İlgili panoların yapımı tamamlandı.	25.07.2024
15	YETEM danışma kurulu oluşturulması	01.01.2024	YETEM Yönetim	Sözlü talep	YETEM çalışma alanları dikkate alınarak farklı bölümlerden öğretim üyelerinin yer aldığı 17 kişilik bir YETEM danışma kurulu oluşturularak internet sitesinde yayınlandı.	02.05.2024
16	YETEM'e güvenlik personeli tahsis edilmesi	18.09.2024	YETEM Yönetim	Resmi yazı	YETEM personelinin, hizmet alan araştırmacıların ve öğrencilerin, ve YETEM cihaz/makine altyapısının güvenliği için güvenlik görevlisi talep edilmiş. Talep neticesinde Rektörlük tarafından bir adet güvenlik görevlisi YETEM'e görevlendirilmiştir.	16.10.2024
17	-Tüm elektrik kabloları kanal içerisine alınmalıdır. -İnternet kablolarının uzunlukları tekrar ayarlanmalıdır.	23.05.2024	Ortak sağlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	01.07.2024
18	-Elektrik panoları önü açık olacak şekilde düzenlenmelidir.	23.05.2024	Ortak sağlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	02.07.2024

	-Elektrik panoları önünde yalıtım paspası olmalıdır.					
19	Yangın tüpleri görünür ve kolay ulaşılabilir şekilde, yerden 90 cm yükseklikte asılı olmalıdır.	23.05.2024	Ortak sağlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	04.07.2024
20	Sivil savunma ekipleri (ilk yardım, söndürme, kurtarma, koruma) güncellenmelidir.	23.05.2024	Ortak sağlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	08.07.2024
21	Acil toplanma alanı belirlenmelidir.	23.05.2024	Ortak sağlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Bina önündeki geniş alan (otopark yanı) acil toplanma alanı olarak belirlendi, "Acil Toplanma Alanı" tabelası görünür şekilde yerleştirildi.	10.07.2024
22	YETEM'de toplanan kimyasal atıkların SDÜ Atık Yönetim Planı esas alınarak, bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.	23.05.2024	Ortak sağlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	15.07.2024
23	-Kimyasalların depolanması ve numune hazırlık odalarına havalandırma yapılması için ön çalışma yapılmalıdır. -ICP laboratuvarındaki çeker ocağın yeri değiştirilmelidir.	23.05.2024	Ortak sağlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	18.07.2024
24	Personeller için laboratuvarlar dışında ofisler oluşturulmalıdır.	23.05.2024	Ortak sağlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	06.09.2024
25	Acil çıkış tabelalarının bakım onarımı yapılmalı ve eksik tabelalar tamamlanmalıdır.	23.05.2024	Ortak sağlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	01.08.2024

26	Tüm ıslak zeminlerde kullanılacak "kaygan zemin" tabelaları temin edilmelidir.	23.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	05.08.2024
27	Klimaların ve havalandırmaların periyodik olarak bakımları yapılmalıdır.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	07.08.2024
28	Hücre kültürü ve PCR laboratuvarlarındaki zemin deformasyonları giderilmelidir.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	12.08.2024
29	Hücre kültürü laboratuvarındaki UV cihazı için kullanılan elektrik düğmeleri kapı girişine alınmalıdır.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	13.08.2024
30	Elektrik panolarına tehlikelidir etiketi yapıştırılmalıdır.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	16.08.2024
31	Basınçlı tüplerin (argon, azot, vd.) tamamı duvara sabitlenmelidir.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	19.08.2024
32	Test Analiz Birimindeki ve eşanjör dairesi karşısındaki acil çıkış kapıları dışa açılmalıdır.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	21.08.2024
33	Eşanjör odasındaki su sızdıran boru tamir edilmelidir.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	22.08.2024
34	YETEM binasında topraklama için periyodik muayene yapılmalıdır.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	26.08.2024

35	Test Analiz Biriminde bulunan atölye4'teki su giderleri kontrol edilmelidir.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	27.08.2024
36	Birimlerin ana giriş kapısı olan tüm şifreli kapıların kapı kolları (U Kol vb. ile değiştirilerek) güvenli hale getirilmelidir.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	28.08.2024
37	Tasarım ve İmalat Biriminde bulunan çelik takım dolapları sabitlenmelidir.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	29.08.2024
38	Birimlerde ihtiyaç duyulan laboratuvarlara havalandırma için fan takılmalıdır.	31.05.2024	Ortak sađlık ve güvenlik birimi	Resmi yazı	Öneri talebi karşılandı.	02.09.2024